

Włodawa, dnia 9 kwietnia 2021r.

P.373.8.2021

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Dostawa znaków drogowych - zmiana organizacji ruchu Okuninka

Pytanie:

Bardzo proszę o wyjaśnienie poniższych pozycji kosztorysowych:

- wszystkie pozycje - proszę o potwierdzenie, że należy wycenić znaki z folii 1 typu
- pozycja 9, Znaki U-12c - proszę o informację, czy słupek U-12c należy wycenić jako stalowy czy z tworzywa sztucznego oraz czy ma być on przykręcany do podłoża czy może wkopywany i betonowany w gruncie.

Odpowiedź:

- wszystkie pozycje - należy wycenić znaki z folii 1 typu
- pozycja 9, Znaki U-12c - słupek stalowy wkopywany i betonowany w gruncie, średnica 120 mm, długość 800 mm, ocynkowany lakierowany proszkowo na biało oklejony czerwoną folią odblaskową

Zmianie ulega pozycja 18 w Załączniku Nr 2 - Wykaz znaków:

Jest:

Słupki do znaków o dł. 3,0 m ocynk (60) - szt. 28

Powinno być:

Słupki do znaków o dł. 4,0 m ocynk (60) - szt. 28

Wszystkie znaki należy dostarczyć z uchwytnymi mocującymi.

KIEROWNIK SEKCJI
PLANOWANIA, BUDOWY
I ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr inż. Marcin Wojciuk