

Zarząd Dróg Powiatowych
we Włodawie
ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa
tel./fax 82/57-25-513, tel. 82/ 57-21-681

Włodawa, dnia 21 marca 2023r.

P.373.13.2023

Wszyscy Wykonawcy


Dotyczy: „Remont dachu budynku obwodów drogowych przy ul. Granicznej 7 we Włodawie”

Pytanie:

Jakie zabezpieczenie korozyjne powinna mieć blacha zastosowana do pokrycia dachowego, ocynk czy alucynk?

Odpowiedź:

Proszę o uwzględnienie blachy z zabezpieczeniem antykorozyjnym typu Alucynk (obustronnie pokrytą stopem aluminium i cynku w procesie ogniowym).

Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych
we Włodawie
mgr inż.  Marcin Wojtuś